



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Świętochłowicach
ul. Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice

Świętochłowice, 19.06.2017 r.

MRZ.5581.2.2017.RB

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od **19.06.2017** r. do **19.06.2017** r.

przez

**1) mł. kpt. Rafał Binięda, starszy specjalista, legitymacja służbowa nr
MOK.1114.6.2014.IM**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego się upoważnieniem numer MRZ.5580.12.2017.RB z dnia 12.06.2017 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Imieli 12, 41-600 Świętochłowice.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Imieli 12, 41-600 Świętochłowice	-

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Norbert Rózga – dyrektor placówki	Marian Sławik – szef działu technicznego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

stopnia realizacji decyzji nr 25/2016/MRZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach z dnia 25.10.2016 roku

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przy ul. Imieli 12, 41-600 Świętochłowice

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Norbert Różga – dyrektor placówki

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka pożarowa obiektu została szczegółowo opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19.10.2016 roku (znak sprawy MRZ.5581.02.2016.PG).

3. Organizacja ochrony ppoż.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej została szczegółowo opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19.10.2016 roku (znak sprawy MRZ.5581.02.2016.PG).

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 19.10.2016 roku (protokół z dnia 19.10.2016 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr 25/2016/MRZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach z dnia 25.10.2016 roku została zrealizowana w sposób następujący:

1) W obiekcie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Imieli 12 w Świętochłowicach zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Załączono protokół z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji i oraz warunków ewakuacji w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach z dnia 25.05.2017 roku sporządzony przez Mariana Sławika oraz podpisany przez dyrektora placówki – Norberta Różgę.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe zostało szczegółowo opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19.10.2016 roku (znak sprawy MRZ.5581.02.2016.PG)

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Na terenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przy ul. Imieli 12 w Świętochłowicach nie występują gaśnice lub stałe urządzenia gaśnicze zawierające substancje zubożające warstwę ozonową w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015., poz. 881).

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Charakterystyka instalacji użytkowych została szczegółowo opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19.10.2016 roku (znak sprawy MRZ.5581.02.2016.PG

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Charakterystyka instalacji użytkowych została szczegółowo opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19.10.2016 roku (znak sprawy MRZ.5581.02.2016.PG

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWDLIWOŚCI

Nie stwierdzono.

Inne ustalenia: brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wnoszę uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Norbert Różga

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Specjalista
ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych

mł. kpt. inż. Rafał Błażuda

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Miejski Dom Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"
41-600 Świętochłowice, ul. Imieli 12
tel. 32 771-04-50
regon 241797931, NIP 627-271-30-36